

# Artikeldatenblatt

## Impulseinsatz



Artikel-Nr.

1708 IE

### Impulseinsatz

für Aufsätze Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1700 P .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 17181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Manuelles oder automatisches Einschalten des Treppenhaus-Automaten Art.-Nr. 1208 REG
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz aus dem LB-Management
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

### Produkteigenschaften

- Manuelles Schalten in Kombination mit Steuertaste Standard Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1700 P ..
- Automatisches Schalten in Kombination mit Automatikschaltern aus dem LB-Management
- Betrieb in 3- oder 4-Leiter-Schaltung
- Einsatz in 2-Draht Technik ausgeführt

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	0,25 ... 0,45 W
Stromaufnahme:	ca. 2,8 mA
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Impulsdauer:	ca. 60 ms
Impulspause:	ca. 8 s
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrätig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>